



Директору МКОУ «Сомовская
ООШ»

Хардиковой В.В.



Прокуратура Российской Федерации

**ПРОКУРАТУРА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Прокуратура Одоевского района

ул. К. Маркса, 38, п. Одоев, Тульская
область, Россия, 301440

12.05.2023

№

7-03/182-23-20700012

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства о
противопожарной безопасности

Прокуратурой Одоевского района с участием инспектора ОНД и ПР по Одоевскому и Арсеньевскому районам проведена проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности в МКОУ «Сомовская ООШ», в ходе которой установлено следующее:

В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод гражданина – обязанность государства.

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации, Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Согласно ч.ч. 6, 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п.п. 8, 9 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Технический регламент) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических, и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 32 Технического регламента здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на здания образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Таблицей 28 Технического регламента определяются свойства пожарной опасности строительных материалов для различных учреждений.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждено «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее «Правила»).

Согласно п. 3 Правил обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

Согласно пп. «д» п. 27 Правил при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Согласно п. 31 Правил ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.

Согласно п. 35-а Правил запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.

Согласно п. 35-в Правил запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Согласно п. 37 Правил светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Согласно п. 54 Правил информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 60 Правил учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 392 Правил инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

Согласно п. 410 Правил пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 7.

В соответствии с приложением №2 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (далее – Порядок) определены требования к содержанию программ противопожарного инструктажа.

Согласно п. 9 Порядка противопожарные инструктажи проводятся по программам, разработанным лицами, указанными в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, и утвержденным руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации.

В соответствии с п. 13 Порядка вводный противопожарный инструктаж проводится: со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации; с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации; с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению руководителя организации.

В соответствии с п. 14 Порядка первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности в организации.

В соответствии с п. 16 Порядка повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

Согласно п. 22 Порядка о проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей, рекомендуемый образец оформления которого приведен в приложении к настоящему Порядку.

В нарушение вышеуказанных требований законодательства, в ходе проведенной проверки в МКОУ «Сомовская ООШ» установлено следующее:

- не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности;
- нарушена периодичность проведения инструктажей по пожарной безопасности;
- эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями (кабинет русского языка, на 2-ом этаже в коридоре);
- применяется отделка напольного покрытия на путях эвакуации с неустановленной группой горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, токсичности и распространением пламени;
- светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской;
- учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;
- инструкция о мерах пожарной безопасности не разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности;

исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования;

- не проводится вводный противопожарный инструктаж;
- не проводится первичный противопожарный инструктаж;
- не проводится повторный противопожарный инструктаж;
- ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, не крепятся надежно к полу;
- пожарные щиты не укомплектованы пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению 7 постановления правительства рф от 16 сентября 2020 г. № 1479 "об утверждении правил противопожарного режима в российской федерации";
- отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, а также информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;
- не заведен журнал учета противопожарных инструктажей в соответствии с требованиями настоящего Приказ МЧС РФ от 18 ноября 2021 г. № 806;
- не разработана программа проведения вводного противопожарного инструктажа;
- не разработана программа проведения первичного противопожарного инструктажа;
- эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (мастерская котельная);
- двери эвакуационных выходов на путях эвакуации на 2-ом этаже открываются не по направлению выхода из здания.

Вышеуказанные нарушения препятствуют реализации прав граждан, проживающих в данном учреждении.

Отраженные в представлении нарушения требований законодательства о противопожарной безопасности стали возможны в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей со стороны ответственных лиц МКОУ «Сомовская ООШ», при отсутствии должного контроля за их деятельностью со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора Одоевского района и принять меры, направленные на устранение указанных

выше нарушений законодательства, причин и условий, им способствовавших и недопущению их впредь.

2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

3. В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» представление подлежит безотлагательному рассмотрению. Не позднее, чем в месячный срок должны быть приняты конкретные меры, направленные на устранение нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, и о результатах сообщено прокурору района в письменной форме.

О дне и времени рассмотрения представления уведомить прокурора района.

Копию распоряжения о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности направить в прокуратуру района.

Прокурор Одоевского района

М.А. Борисовский

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009C60B2573FAC26CA017D1DF987FAB381
Владелец Борисовский Михаил Анатольевич
Действителен с 15.11.2022 по 08.02.2024